

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Удмуртской
Республике в г. Глазове
427620, г. Глазов, ул. Кирова, 27а.
ф. (34141) 2-79-62.

ПРЕДПИСАНИЕ

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР

От 21.10.2019г.

№ 336

При обследовании Муниципального общеобразовательного учреждения «Дзякинская средняя общеобразовательная школа» (далее по тексту МОУ «Дзякинская СОШ») ИНН 1805009752 ОГРН 1021800584112;

юридический адрес: Удмуртская Республика, Глазовский р-н, с. Дзякино, ул. Кирова, 2
выявлены нарушения нормативных документов

1. нарушение п. 4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», - не все помещения для хранения пищевых продуктов на пищеблоке оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха.
2. нарушение п. 8.29. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» - В виду отсутствия помещений, хранение овощей осуществляется в приспособленных помещениях в деревянных ящиках, а так же в помещении с холодильным оборудованием на столах. Стеллажи отсутствуют. Нарушаются условия хранения овощей.
3. нарушение п. 5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - не своевременно и не в полном объеме заполняется бракеражный журнал.
4. нарушение СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» п.10.5, п.10.7, абзац 1, 2 п.10.8, приложение 3- режим образовательной деятельности в МОУ «Дзякинская СОШ» на 2019-2020 учебный год, не соответствует гигиеническим требованиям.
5. нарушение требований п.7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 4.2, табл. 2 п.33, п.40 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» - уровень освещенности в некоторых кабинетах не соответствует гигиеническим требованиям.
6. нарушение п.33,35,61,62 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» уровень пульсации в некоторых кабинетах не соответствует гигиеническим требованиям,

указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний предписываю:

1. Обеспечить все помещения для хранения пищевых продуктов приборами для измерения температуры и влажности.
2. Обеспечить заявленные производителем условия хранения в соответствии с маркировочным ярлыком.
3. Обеспечить своевременное заполнение бракеражного журнала.
4. Обеспечить режим образовательной деятельности в МОУ «Дзякинская СОШ» на 2019-2020 учебный год, в соответствии с гигиеническими требованиями.
5. Привести уровни искусственного освещения к гигиеническим нормативам.
6. Привести уровни пульсации к гигиеническим нормативам.

Срок исполнения – до 01.08.2020.

О ходе выполнения предписания представить письменную информацию в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове до 01.08.2020г. Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора МОУ «Дзякинская СОШ» Ушакову Л.В.

Юридический адрес: Удмуртская Республика, Глазовский р-н, с. Дзякино, ул. Кирова, 2

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

(подпись)

Неисполнение в установленные сроки законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль) об устранении нарушений законодательства - влечет административную ответственность в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

Данное предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации

И.о. начальника
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Удмуртской Республике в г. Глазове

(должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор)



(подпись)

О.В.Обухова

(фамилия, имя, отчество)

Предписание получила директор МОУ «Дзякинская СОШ» Ушакова Л.В.



21.10.2019г.