


Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код:

Дата	Учетный номер	QR-код
09.11.2021	№ 18210063218800447901	



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий по Удмуртской Республике,  
426008, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел. 60-66-03, факс 72-72-08 (код-3412),  
E-mail: [gu-mchsur@18.mchs.gov.ru](mailto:gu-mchsur@18.mchs.gov.ru)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы,  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов,  
427626, Россия, республика Удмуртская, город Глазов, улица Пряженникова, дом №14, тел.  
2-89-47, факс 2-89-47 (код-34141),  
E-mail: [glagpn@18.mchs.gov.ru](mailto:glagpn@18.mchs.gov.ru)

### ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 17/79/6

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ  
«ДЗЯКИНСКАЯ СРЕДНЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» в лице директора  
Ушаковой Лилии Васильевны, директору МОУ «Дзякинская СОШ» Ушаковой Лилии  
**Васильевне**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Заместителя начальника отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Удмуртской Республике – заместителя главного государственного  
инспектора г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов по пожарному  
надзору Наумова Дмитрия Викторовича № 17/79 от «09» августа 2021 года

в период с 15 час. 30 мин. «11» августа 2021 г. по 16 час. 30 мин. «11» августа  
2021 года; в период с 09 час. 30 мин. «19» августа 2021 г. по 10 час. 00 мин. «19»  
августа 2021 года.

государственным инспектором г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

районов по пожарному надзору Наумовым Александром Александровичем  
(органа государственного пожарного надзора)

проведено плановое выездное контрольно-надзорное мероприятие в рамках  
федерального государственного пожарного надзора  
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор  
МОУ «Дзякинская СОШ» Ушакова Лилия Васильевна  
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Допускается эксплуатация автоматической пожарной сигнализации сверх срока службы (более 10 лет), установленного изготовителем (поставщиком). Правообладатель объектов защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479) п. 54	01.09.2022г.	
2.	В учебных кабинетах первого и второго этажа расстояние от дымовых пожарных извещателей до осветительных приборов менее 0,5 м. (Фактическое расстояние от датчиков до осветительных приборов 0,1-0,2 м.).	Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479) п. 409	01.09.2022г.	
3.	Не обеспечивается передача сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи «01» Государственной противопожарной службы.	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 7, ст. 83	01.09.2022г.	
4.	Руководитель организации не обеспечил исправность, своевременное обслуживание и ремонт пожарных кранов (нормы расхода воды на нужды пожаротушения не соответствуют требуемым - Акт проверки от 07.06.2021г. № 283).	Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479) п. 48	01.09.2022г.	
5.	Не проведена обработка деревянных конструкций чердачных помещений. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год. Информация о проведении испытаний по	Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479) п.13;	01.09.2022г.	

	контролю состояния огнезащитной обработки проведены отсутствует.			
6.	Дежурный персонал не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты на каждого дежурного.	Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479) п. 6	01.09.2022г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

директор МОУ «Дзякинская СОШ»

Ушакова Лилия Васильевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

государственный инспектор г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и  
Ярского районов по пожарному надзору

Наумов Александр Александрович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)