



Главное управление
 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
 ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике

Управление надзорной деятельности,
 отдел надзорной деятельности г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов,
 427620, г.Глазов, ул. Пряженникова, 14, тел. 2-89-47, e-mail: glagpn@udm.net

ПРЕДПИСАНИЕ № 48/1/1-2
 по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Дзякинская средняя общеобразовательная шко-
ла"; директору МОУ "Дзякинская средняя общеобразовательная школа" Ушаковой Лилии Васильев-

НЕ

указать должность, фамилию и инициалы руководителя юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярско-
 го районов по пожарному надзору Калашникова Константина Николаевича

№ 48 от "21" февраля 2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
 "О пожарной безопасности" в период с 09 ч 30 мин. "27" марта 2014 г. по
10 ч 00 мин. "27" марта 2014 г.

государственным инспектором города Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов по пожарному надзору
 Наумовым Александром Александровичем совместно с директором МОУ «Дзякинская СОШ» Ушаковой Лилией Василь-
 евной

указываются должности и фамилии лиц, участвующих в обследовании (проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устра-
 нить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) горючих материалов в чердачном помещении здании школы не осуществляется. (Не реже 1 раза в год).	(Федеральный закон от 22.07.2008г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ст. 4 – Правила противопожарного режима (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года №390) п. 21 Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной об-	01.07.2014 г.	

	работки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год);		
2.	Двери лестничных клеток из поэтажных коридоров не оборудованы уплотнениями в притворах	(Федеральный закон от 22.07.2008г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ст. 4 – СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 7.17 Двери лестничных клеток из поэтажных коридоров не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах);	01.07.2014 г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор города Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов по пожарному надзору Наумов А.А.

(должность, фамилия и.о. государственного инспектора ОНД)

(подпись)

«28» марта

2014 г.

Предписание для исполнения получил:

директор школы А.А. Шишанов

(должность, ф. и.о.)

(подпись)

«28» марта

2014 г.