



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@udm.net Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99

отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г.Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов

427620, г.Глазов, ул. Пряженникова, 14, тел. 2-89-47, факс 2-89-50, e-mail: glagpn@mchs-18.ru

г. Глазов

«29» ноября 2019 г.

ПРЕДПИСАНИЕ № 17/102/1/1-3

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Дзякинская средняя общеобразовательная школа»; МОУ «Дзякинская СОШ» в лице директора Ушаковой

Лилии Васильевны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 17/102 от «28» октября 2019 г., выданного главным государственным инспектором города Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов по пожарному надзору Калашниковым Константином Николаевичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 13 час. 20 мин. «21» ноября 2019 года по 14 час. 20 мин. «21» ноября 2019 года, в период с 09 час. 30 мин. «29» ноября 2019 года по 09 час. 45 мин. «29» ноября 2019 года проведена **плановая** выездная проверка объекта защиты МОУ «Дзякинская СОШ» (юридический адрес: Удмуртская Республика, Глазовский район, с. Дзякино, ул. Кирова, 2), осуществляющего свою деятельность по адресу: Удмуртская Республика, Глазовский район, с. Дзякино, ул. Кирова, 2

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор г.Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов по пожарному надзору Наумов Александр Александрович
указать должность и фамилию государственного инспектора (ов) ОНД, проводившего обследование (проверку)

совместно с: директором МОУ «Дзякинская СОШ» Ушаковой Лилией Васильевной

указываются должности и фамилии лиц, участвующих в обследовании (проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не предоставлена (отсутствует) исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты.	Правила противопожарного режима (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года №390) п. 61	01.06.2020 г.	
2.	Инструкция на	Основание: Правила противопожарного режима в РФ	01.06.2020	

	огнезащитный состав со сроками периодичности проверки (повторной обработки) не предоставлена. Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. Последний контроль качества огнезащиты проведен 20 июня 2018 года.	п.21; СНиП 21-01-97* п.7.1; МДС 21-1.98 п.10.1; СНиП 2.01.02-85* п.1.8; СП 2.13130.2012 п.5.4.5	г.	
3.	Пожарные шкафы выполнены из горючих материалов.	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4, ст. 107 Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы должны быть изготовлены из негорючих материалов.	01.06.2020 г.	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц проводивших проверку:

(должность фамилия, инициалы инспектора)

Государственный инспектор
г.Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов
по пожарному надзору Наумов А.А.

(должность фамилия, инициалы инспектора)



«29» ноября 2019 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Директор МКУ «Дзямшана СМШ»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» 11

2019 г.



(подпись)

Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99
ПРЦ МЧС России г. Нижний Новгород - 8-800-100-11-20
МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99